



MĚSTO HRANICE

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

VYŘÍZUJE
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

BARBORA KAŠTOVKÁ
581 828 113
581 828 650
barbora.kastovská@mesto-hranice.cz

DATUM: 1. 2. 2019

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Zakázka	Oprava kaple Blahoslavení Panny Marie ve Valšovicích
Zadavatel	Město Hranice
Způsob zadání	Směrnice QS 74-01

1. Údaje o složení komise:

Rozhodnutím starosty města byla stanovena komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle Směrnice QS 74-01 ve složení:

Členové komise

Jiří Kudláček – starosta města Hranic

Ing. Bc. Vladimír Vyplělík – tajemník Městského úřadu Hranice

Mgr. Vojtěch Bušina - vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

Jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek bylo svoláno na 1. 2. 2019 v 8,30 hodin v kanceláři pana starosty.

Jednání se zúčastnili:

Jiří Kudláček – starosta města Hranic

Ing. Bc. Vladimír Vyplělík – tajemník Městského úřadu Hranice

Mgr. Vojtěch Bušina - vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

2. Přehled nabídek: Komisi byly předloženy celkem 4 nabídky.

Nabídka č. 1	
Obchodní jméno uchazeče	SATIM CZ s.r.o.
Adresa	2. května 1634, 763 61 Napajedla
IČO	29199433
Celková cena (tis.Kč) bez DPH	206.605,- Kč
Celková cena (tis.Kč) včetně DPH	249.993,- Kč
Doba provádění zakázky v kalendářních dnech	26
Kontrola úplnosti nabídky z hlediska podmínek soutěže:	Nabídka vyhověla/ nevyhověla kontrole úplnosti z hlediska podmínek soutěže a bude/nebude předána zadavateli k posouzení a hodnocení.

Výpočet :

Nabídka byla vyřazena, výpočet nebyl proveden.

Nabídka č. 2	
Obchodní jméno uchazeče	Stavby – Baller s.r.o.
Adresa	Spálov 30, 742 37 Spálov
IČO	29396841
Celková cena (tis.Kč) bez DPH	209.579,- Kč
Celková cena (tis.Kč) včetně DPH	253.591,- Kč
Doba provádění zakázky v kalendářních dnech	116
Kontrola úplnosti nabídky z hlediska podmínek soutěže:	Nabídka vyhověla / nevyhověla kontrole úplnosti z hlediska podmínek soutěže a bude/nebude předána zadavateli k posouzení a hodnocení.

Výpočet :

a) $\frac{201.466}{209.579} = 0,961 \times 90 = 86,49$ bodů

b) $\frac{26}{116} = 0,224 \times 10 = 2,24$ bodů

Celkem: **86,49 + 2,24 = 88,73 bodů**

Nabídka č. 3	
Obchodní jméno uchazeče	PKD Projekt spol. s.r.o.
Adresa	Nádražní 878, 753 01 Hranice
IČO	03889530
Celková cena (tis.Kč) bez DPH	209.897,- Kč
Celková cena (tis.Kč) včetně DPH	253.976,- Kč
Doba provádění zakázky v kalendářních dnech	84
Kontrola úplnosti nabídky z hlediska podmínek soutěže:	Nabídka vyhověla / nevyhověla kontrole úplnosti z hlediska podmínek soutěže a bude/nebude předána zadavateli k posouzení a hodnocení.

Výpočet :

a) $\frac{201.466}{209.897} = 0,960 \times 90 = 86,40$ bodů

b) $\frac{26}{84} = 0,310 \times 10 = 3,10$ bodů

Celkem: **86,40 + 3,10 = 89,50 bodů**

Nabídka č. 4	
Obchodní jméno uchazeče	Stelm s.r.o.
Adresa	Teplická 625/48, 753 01 Hranice
IČO	61975311
Celková cena (tis.Kč) bez DPH	201.466,- Kč
Celková cena (tis.Kč) včetně DPH	243.774,- Kč
Doba provádění zakázky v kalendářních dnech	60
Kontrola úplnosti nabídky z hlediska podmínek soutěže:	Nabídka vyhověla / nevyhověla kontrole úplnosti z hlediska podmínek soutěže a bude/nebude předána zadavateli k posouzení a hodnocení.

Výpočet :

$$\text{a) } \frac{201.466}{201.466} = 1 \times 90 = 90 \text{ bodů}$$

$$\text{a) } \frac{26}{60} = 0,433 \times 10 = 4,33 \text{ bodů}$$

Celkem: **90 + 4,33 = 94,33 bodů**

3. Nabídky budou hodnoceny z hlediska:

a) celková nabídková cena bez DPH 90%

nejnižší nabídková cena

cena dané nabídky $\times 90$ = počet bodů

b) Doba provádění stavebních prací v kalendářních dnech 10%

nejnižší doba provádění

doba provádění dané nabídky $\times 10$ = počet bodů

Výpočet :

$$\text{b) } \frac{201.466}{201.466} = 1 \times 90 = 90 \text{ bodů}$$

$$\text{c) } \frac{60}{60} = 1 \times 10 = 10 \text{ bodů}$$

Celkem: **90 + 10 = 100 bodů**

4. Popis způsobu hodnocení nabídek:

Nabídky byly hodnoceny z hlediska

a) celková nabídková ceny za realizační práce opravy bez DPH 90%

b) doba provádění stavebních prací 10%

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek dne 1. 2. 2019 se seznámila s nabídkami a shledala, že nabídka č. 1 nepředložila podrobný harmonogram, který byl podmíněn v bodě 8 písm. i) výzvy k podání nabídky. Dále po předložení posudku délky realizace stavebních prací

architektem Ing. arch. Pavlem Pazdziorou, zpracovatel PD „Obnova kaple Blahoslavené Panny Marie ve Valšovicích“, se komise shodla na vyzvání společnosti SATIM CZ s.r.o. (nabídka č. 1), aby společnost SATIM CZ s.r.o. podložila svou lhůtu realizace stavebních prací podrobným harmonogramem a technickými listy použitých materiálů pro ověření dodržení technologického postupu daného výrobce do 5. 2. 2019 do 10:00 hodin.

Dle posouzení autora PD „Obnova kaple Blahoslavené Panny Marie ve Valšovicích“ Ing. arch. Pavla Pazdziory je postup při aplikaci sanačních omítkových systémů následovný:

1. Příprava podkladu (odstranění omítky, výškrab spár, oprava zdiva maltou, důkladné očištění) – 1 den + zrání 1 mm za 1 den (odhad 5 dnů)
2. Sanační postřík (50-70 % zdiva se pokryje, max. tloušťka 5 mm) – 1-3 dny
3. Podkladní sanační omítka (min. tloušťka 10 mm) – po 14 dnech se nanáší jádrová sanační
4. Jádrová sanační omítka (min. tloušťka 15 mm) – zrání 1 mm za 1 den
5. Štuková sanační omítka (tloušťka 2,5 mm) – 2,5 dne
6. Silikátový fasádní nátěr – se provádí až po vyžrání omítky, tedy až po 39,5 dnech

Kratší doba realizace než 40 dnů znamená nedodržení technologického postupu daného výrobcem sanačních systémů. Celé zdůvodnění Ing. arch. Pavla Pazdziory viz příloha č. 1.

Dle technických listů běžně dostupných omítkovin HASIT je postup při aplikaci sanačních omítkových systémů následovný:

1. Příprava podkladu – 1 den
2. Sanační nástřík HASIT 205 SANIER – max. 3 dny
3. Podkladní sanační omítka (min. tloušťka 10 mm) HASIT 209 SANIER - zrání 1 mm za 1 den
4. Jádrová sanační omítka HASIT 210 SANIER (tloušťka 15 mm) – zrání 1 mm za 1 den
5. Štuková sanační omítka (tloušťka 2,5 mm) HASIT 212 Feinputz – 3 dny
6. Silikátový fasádní nátěr – se provádí až po vyžrání omítky, tedy až po 32 dnech

Kratší doba realizace než 32 dnů by znamenalo nedodržení technologického postupu daného výrobcem sanačních omítkovin. Doloženo technickými listy společnosti HASIT viz příloha č. 2

Dle technických listů běžně dostupných omítkovin Weber je postup při aplikaci sanačních omítkových systémů následovný:

1. Příprava podkladu – 1 den
2. Sanační nástřík Weber.san podhoz – zrání min. 1 den
3. Podkladní sanační omítka Weber.san vyrovnávací WTA(min. tloušťka 10 mm) - zrání 1 mm za 1 den
4. Jádrová sanační omítka Weber.san MONO (tloušťka 15 mm) – zrání 1 mm za 1 den
5. Štuková sanační omítka (tloušťka 2,5 mm) HASIT 212 Feinputz – 1 den
6. Silikátový fasádní nátěr – se provádí až po vyžrání omítky, tedy až po 28 dnech

Kratší doba realizace než 28 dnů by znamenalo nedodržení technologického postupu daného výrobcem sanačních omítkovin. Doloženo technickými listy společnosti Weber viz příloha č. 3

Dne 5. 2. 2019 společnost SATIM CZ s.r.o. zaslala oznámení, že nevidí důvod k předložení vyžádaných dokumentů a že neměla dostatečný časový prostor k doložení vyžádaných dokumentů.

Na základě výše vyjmenovaných skutečností a díky nedoložení vyžádané dokumentace byla **nabídka č. 1 (společnost SATIM CZ s.r.o.) vyřazena z posuzování.**

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek neshledala ve zbývajících předložených nabídkách pochybení vůči zákonu nebo obsahovým podmínkám soutěže a tyto předložené nabídky zařadila do hodnocení.

Součet bodů dle stanoveného hodnotícího kritéria a pořadí hodnocených firem :

Číslo nabídky	celkový počet bodů	pořadí firmy
Nabídka č. 1	-	vyřazena
Nabídka č. 2	88,73	3
Nabídka č. 3	89,50	2
Nabídka č. 4	94,33	1

Pořadí hodnocení firem

1. Stelm s.r.o., IČ 61975311, Teplická 625/48, 753 01 Hranice
2. PKD Projekt spol. s.r.o., IČ 03889530, Nádražní 878, 753 01 Hranice
3. Stavby – Baller s.r.o., IČ 29396841, Spálov 30, 742 37 Spálov

Na základě posouzení a hodnocení předložených nabídek komise **vybrala** na realizaci akce "**Oprava kaple Blahoslavené Panny Marie ve Valšovicích**" jako nejvhodnější nabídku firmy

Stelm s.r.o., IČ 61975311, Teplická 625/48, 753 01 Hranice

Členové komise stvrzují svým podpisem správnost a úplnost uvedených údajů.
Zpráva obsahuje celkem 6 stran textu (včetně čestného prohlášení)

.....

.....

.....

.....

.....

Čestné prohlášení člena komise
Pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku:

„Oprava kaple Blahoslavené Panny Marie ve Valšovicích“

Jako člen komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných do výše uvedené soutěže
činím toto

čestné prohlášení.

Prohlašuji na svou čest, že

- jsem se nepodílel na zpracování žádné z podaných nabídek
- nemám osobní zájem na zadání příslušné veřejné zakázky
- s žádným z uchazečů mě nespojuje osobní, pracovní ani jiný obdobný poměr.

.....
|
.....
.....
.....
.....

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých údajů. Současně prohlašuji, že pokud v průběhu jednání komise nastanou změny týkající se uvedeného prohlášení, neprodleně to oznámením zadavateli.

Dále jsem si vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o záležitostech, o nichž se dozvím v souvislosti s výkonem funkce člena komise.

V Hranicích dne 7. 2. 2019