



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 9. 2020

Bod programu: 25

Předkládá: Rada města

Okruh zpracovatelů: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy
Bc. Kateřina Šváčková, referentka Odboru školství, kultury a tělovýchovy

Název bodu: **Oprava kotelny Školní jídelny Hranice - HAVARIJNÍ STAV**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje/neschvaluje

realizaci akce Rekonstrukce kotelny Školní jídelny Hranice, p.o. - Havarijní stav, v celkové výši 1 020 470 Kč, dle důvodové zprávy

2. schvaluje/neschvaluje

rozpočtové opatření na realizaci akce - Rekonstrukce kotelny Školní jídelny Hranice, p.o.

a) odd. § 3141	pol. 6121	orj. 02	org. 10 20038 00 00000	+ 1 020 470 Kč
b) odd. § 3141	pol. 2122	orj. 02	org. 20 00000 00 00356	+ 140 000 Kč
c) odd. § 4357	pol. 5169	orj. 06	org. 20 20010 00 00000	- 202 161 Kč
d) odd. § 3113	pol. 6121	orj. 02	org. 20 20011 00 00000	- 337 900 Kč
e) odd. § 6402	pol. 5364	orj. 16	org. 70 00000 00 00000	- 340 409 Kč

ad a) Rekonstrukce kotelny Školní jídelny Hranice, p.o. - realizace

ad b) Uložený odvod z fondu investic Školní jídelny Hranice, p.o.

ad c) Domov seniorů - bourání komína staré kotelny - PD

ad d) Osvětlovací tělesa do škol - PD, audit

ad e) Finanční vypořádání se státním rozpočtem

Dle důvodové zprávy

Předcházející usnesení ve věci:

1295/2020 - RM 46 ze dne 8. 9. 2020

Důvodová zpráva:

Bod usnesení ad 1)

V měsíci červnu došlo ve Školní jídelně Hranice, příspěvková organizace k havarijní poruše jednoho z kotlů, který byl součástí instalovaného kaskádového systému vytápění a ohřevu vody v provozu od roku 2009. Kotle zajišťují vytápění a ohřev vody školní jídelny a tříd ZŠ. Tř. 1. máje umístěných nad prostory Školní jídelny.

Provoz obou kotlů musel být z důvodu havárie přerušen. Z důvodu nutnosti zajištění ohřevu teplé vody a po dohodě odbornou firmou Voda-topení-plyn Antonín Vašina, bylo provedeno přepojení zásobníků TUV na jeden funkční kotel, jehož životnost je již také takřka u konce. Druhý kotel je již zcela nefunkční a jeho oprava by byla nerentabilní (**Příloha č. 1 - zhodnocení stavu kotle**). Cena této okamžité úpravy k zajištění provozu školní jídelny do zahájení topné sezóny činila 33 000 Kč včetně DPH.

Na základě výše uvedeného zadal OŠKT zpracování PD na rekonstrukci plynové kotelny Školní jídelny Ing. Horákovi, Studio Windy - projektová činnost ve výstavbě, v celkové výši 22 000 Kč včetně DPH. Zpracovaná projektová dokumentace na Rekonstrukci kotelny Školní jídelny byla předána OŠKT dne 4. září 2020. Realizace akce Rekonstrukce kotelny Domova seniorů bude v kompetenci Odboru investic (**Bod usnesení ad 3**).

Rekonstrukce by měla být dokončena do zahájení topné sezóny v roce 2020. **Předpokládaná cena realizace dle zpracované PD činí 1 020 470 Kč (příloha č. 2 - rozpočet akce)**. Zpracovaná projektová dokumentace na Rekonstrukci Školní jídelny Hranice je k nahlédnutí na OŠKT.

Rada města Hranic svým usnesením 1295/2020 - RM 46 ze dne 8. 9. 2020 **doporučila** Zastupitelstvu města Hranic schválit realizaci akce Rekonstrukce kotelny Školní jídelny Hranice, p.o. - Havarijní stav, v celkové výši 1 020 470 Kč.

Bod usnesení ad 2)

Na základě návrhu OŠKT na spoluúčast financování Rada města Hranic svým usnesením 1295/2020 - RM 46 ze dne 8. 9. 2020 **schválila uložení odvodu** z fondu investic do rozpočtu zřizovatele Školní jídelně Hranice, p.o. ve výši 140 000 Kč, na realizaci akce Rekonstrukce kotelny Školní jídelny Hranice, p.o.

V současné době město nedisponuje volnými finančními prostředky v rezervě města. Je proto OŠKT a FO navrženo toto zajištění financování:

a) Financování realizace akce	1 020 470 Kč
b) Nařízení odvodu Školní jídelně Hranice	140 000 Kč
c) Domov seniorů - bourání komína staré kotelny PD	úspora 202 161 Kč
<i>(na akci v rozpočtu OŠKT celkem 240 000 Kč, zpracování PD na bourání komína staré kotelny vysoutěženo za 36 179 Kč)</i>	
d) Osvětlovací tělesa do škol - PD, audit	úspora 337 900 Kč
<i>(na akci v rozpočtu OŠKT celkem 350 000 Kč, zpracování světelného auditu osvětlení ZŠ Hranice, Tř. 1. máje, p.o. v celkové výši 12 100 Kč)</i>	
e) Finanční vypořádání se státním rozpočtem	340 409 Kč
<i>(finanční vypořádání se státním rozpočtem = částky vyčleněné na případné vratky dotací po provedeném vyúčtování dotace)</i>	

Celkem	1 020 470
Kč	

Připomínkové řízení		
Materiál byl projednán (kým)	Dne	Výsledek
PhDr. Vladimír Juračka, 1. místostarosta	8. 9. 2020	Připomínky zapracovány
Ing. Petra Birnbaumová, Finanční odbor	7. 9. 2020	Připomínky zapracovány

Přílohy:

Příloha č. 1 - posudek kotle Školní jídelna.pdf

Příloha č. 2 - rozpočet.xlsx

Buderus

Posouzení kotle Buderus Logamax GB 162/ 80 o výkonu 80 KW

Kotel v.č. 87470238-02-9112-0240 r.v.2009, umístěn v budově Školní jídelny Hranice, Tř.1.máje 358 (v současné době funkční v nouzovém provozu), doporučuji při rekonstrukci kotelny rovněž vyměnit za nový typ. Kotel je ve stavu opotřebení všech komponentů a jeho montáž k novému zařízení - druhý kotel, regulace, elektroinstalace a technologie (dle projektové dokumentace) není rentabilní.

Štítkové údaje kotlů

1x plynový kotel Buderus Logamax Plus GB 162-100
(K1- ÚT, TUV) v.č. 87470240-02-9092-0229
o výkonu 19,3-96,5 kW-jíž asi vyřazen

1x plynový kotel Buderus Logamax Plus GB 162-80
(K2-vzduchotechnika) v.č. 87470238-02-9112-0240
o výkonu 19,3-82 kW

ANTONÍN VAŠINA
Horní Těšice 51
Tel.: 603 828 857
IČO: 73159468 DIČ: CZ7806025700
VODA – TOPENÍ – PLYN

