

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Spis. zn.: OSUZPD/3488/25
Č. j: OSUZPD/3488/25-5
Vyřizuje: Bc. Lucie Hasonová
E-mail: lucie.hasonova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 351

V Hranicích dne 19.2.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán (dále jen „příslušný orgán“) pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podal ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IČO 26871891, ČSA č.p. 961, 783 53 Velká Bystřice (dále jen „žadatel“) ze dne 20.01.2025 pro záměr „**Velká u Hr._par. č. 2270/4_PB_kNN_vNN_SR“ na pozemcích parc. č. 1816/21, 2228/3, 2270/4, 2286, 3153 v katastrálním území Velká u Hranic** (dále též "záměr"), dle dokumentace zpracované subjektem ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IČO: 26871891, ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, projektant: Radim Haubert, autorizovaná osoba: Michal Rataj - ČKAIT 1202251, datum 08/2024, zak. číslo 10-078-24, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto:

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Velká u Hr._par. č. 2270/4_PB_kNN_vNN_SR“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Příslušný orgán podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon") vydává žadateli podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k provedení stavby pro záměr s názvem "Velká

u Hr. _par.č. 2270/4_PB_kNN_vNN_SR." Stavba se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa parc. č. 1816/7 kat. ú. Velká u Hranic.

Souhlas se uděluje za podmínek:

1. Záměr bude realizován dle předloženého nákresu situace v kopii katastrální mapy, přičemž bude dodržena především nejmenší udávaná vzdálenost stavby pro záměr "Velká u Hr. _par.č. 2270/4_PB_kNN_vNN_SR " od uvedeného lesního pozemku.
2. Lesní pozemek parc. č. 1816/7 v kat. ú. Velká u Hranic nebude stavbou přímo dotčen, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na něm rostoucí, nebude poškozen ani jejich kořenový systém.
3. Na lesním pozemku parc. č. 1816/7 v kat. ú. Velká u Hranic nebude ukládán ani stavební, ani jakýkoliv jiný materiál.
4. Provádění stavebních činností v ochranném pásmu lesa s sebou přirozeně přináší také zvýšená rizika z hlediska bezpečnosti osob a majetku. V případě nutnosti provede vlastník nemovitosti v souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami, způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo kořenů. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů. Upozorňujeme vlastníka stavby, že stavba se bude nacházet v ochranném pásmu lesního pozemku parc. č. 1816/7 v kat. ú. Velká u Hranic, tudíž je nutné brát v úvahu i možné riziko pádu stromů a větví z lesního pozemku.
5. Při realizaci stavby je nutno používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek poškozující les a přírodní prostředí.

III.

Příslušný orgán podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), vydává žadateli podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona souhlas ke stavebnímu záměru "Velká u Hr. _par. č. 2270/4_PB_kNN_vNN_SR" na následujících pozemcích Velká u Hranic parc. č. 1816/21, parc. č. 2228/3, parc. č. 2270/4, parc. č. 2286, parc. č. 3153.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona stanovuje odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí Městského úřadu Hranice následující podmínky:

1. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu.
2. Veškeré kabely uložené v manipulačním pásmu VVT (8 m od břehové hrany toku) musí budou dostatečně únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku (min. 25 t).
3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nesmí být volně skladovány na břehu, ani v blízkosti vodního toku.
4. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p. bude v dostatečném časovém předstihu (min. týden) oznámen termín zahájení stavebních prací.
5. Zástupce PM, s.p., provozu Valašské Meziříčí bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
6. Nejpozději při kolaudaci bude správci toku předloženo zaměření skutečného provedení stavby (v návaznosti na Bpv a S-JTSK).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší přeložení venkovního vedení NN 0,4kV v k.ú. Velká u Hranic z důvodu kolize s plánovanou výstavbou nové cyklostezky. Současný betonový sloup č. 175 na pozemku parc.č. 2270/4 bude demontován včetně rozpojovací skříň R19. Nově bude na pozemku par.č. 2286 vybudován nový betonový sloup č.175 i rozpojovací skříň R19, do které se přepojí veškeré odvody z demontované skříň. Dále bude demontováno venkovní vedení AES 4x120 mezi sloupy č. 173, 175, 176 a bude nahrazeno venkovním vedením NFA2X 4x120 v délce cca 80 m.

K navrhovanému záměru byla předložena dokumentace zpracovaná subjektem ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IČO: 26871891, ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, projektant: Radim Haubert, autorizovaná osoba: Michal Rataj - ČKAIT 1202251, datum 08/2024, zak. číslo 10-078-24.

Dne 23.1.2025 příslušný orgán vyzval žadatele k odstranění vad žádosti. Dne 14.2.2025 byla žádost na základě výzvy doplněna o doklady dle § 14 odst. 2 lesního zákona.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana lesa
- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

ad II.

Příslušný orgán při posuzování předložené projektové dokumentace k záměru "Velká u Hr. _par.č. 2270/4_PB_kNN_vNN_SR", zjistil, že záměr se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa parc. č. 1816/7 v kat. ú. Velká u Hranic.

K žádosti bylo OSSL doručeno dne 14. 02. 2025 i souhlasné stanovisko odborného lesního hospodáře, jehož činnost vykonává pan Petr Vítek, Jezernice č. p. 214, 751 31 Jezernice. Vyjádření OLH citace: "Z titulu odborného lesního hospodáře Vám sděluji, že souhlasím s provedením přeložky venkovního vedení NN 0,4kv a umístění sloupu s příslušenstvím v ochranném pásmu lesního pozemku parc. č. 1816/7 kú.Velká u Hr." Je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona. Z tohoto důvodu byly stanoveny výše uvedené podmínky.

OSSL byly doloženy veškeré potřebné náležitosti, které jsou směrodatné pro vydání závazného stanoviska.

ad III.

Na základě předložených podkladů konstatoval příslušný orgán, že provádění záměru dle projektové dokumentace s názvem "Velká u Hr._par. č. 2270/4_PB_kNN_vNN_SR", který řeší

liniovou stavbu, jejímž předmětem je přeložení distribuční sítě el. energie. Stavba se nachází ve vyhlášeném záplavovém území a ve vyhlášené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Velička, které bylo stanoveno Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje, ze dne 07.12.2011, č. j. KUOK 121673/2011 (účinnost 28.12.2011).

Při provádění terénních prací může např. dojít k ohrožení jakosti a nezávadnosti podzemních a povrchových vod, čemuž se lze vyhnout dodržováním všech platných právních předpisů, směrnic a ČSN a dodržení stanovených podmínek ve výroku. Orgán JES při dodržení všech stanovených podmínek a platných právních předpisů, směrnic a ČSN, vydává kladný souhlas.

Dle stanoviska Povodí Moravy s. p. se nepředpokládá, že by záměrem došlo ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný. Jelikož uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

Upozornění:

Stavební práce budou prováděny v záplavovém území a v v rozlivu Q100 a Q20 a v aktivní zóně záplavového území VVT Velička. Povodí Moravy, s.p. nebude odpovídat za případné škody, které mohou investorovi vzniknout na majetku při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném a staticky bezpečném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 52, § 85).

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas s provedením stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 30 m od hranice lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona
- souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v

následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Táňa Drábková
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

- ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IDDS: 8ie3wsg, sídlo: ČSA č.p. 961, 783 53 Velká Bystřice (DS)

Na vědomí:

- Město Hranice, Pernštejské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice zastoupeno Městským úřadem Hranice, Odbor majetkový a právní, Pernštejské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01, -zde-
- Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Hranice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů