

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Spis. zn.: OSUZPD/94584/24
Č. j: OSUZPD/94584/24-5
Vyřizuje: Bc. Lucie Hasonová
E-mail: lucie.hasonova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 351

V Hranicích dne 3.12.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podal Obec Ústí, IČO 00600849, Ústí č.p. 33, 753 01 Hranice 1, kterého zastupuje Ing. Jana Sýkorová, IČO 87154528, Hrnčířská č.p. 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou (dále jen "žadatel"), ze dne 8.10.2024 pro záměr „**Ústí - vodovodní přípojka ke sportovišti**“ **na pozemcích parc. č. 166/3, 385/10, 386/7, 1371/5, 1371/7, 1371/25, 1397/42, 1397/44 v katastrálním území Ústí** (dále též "záměr"), dle dokumentace zpracované Ing. Janou Sýkorovou, IČO: 87154528, Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou, ČKAIT 1201684, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto:

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Ústí - vodovodní přípojka ke sportovišti“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Příslušný orgán podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), vydává žadateli podle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona souhlas k záměru „Ústí - vodovodní přípojka ke sportovišti“ na následujících pozemcích parc. č. 166/3, 385/10, 386/7, 1371/5, 1371/7, 1371/25, 1397/42, 1397/44 v katastrálním území Ústí.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona stanovuje odbor stavební úřad,

životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí Městského úřadu Hranice následující podmínky:

1. Pozemky stavby v záplavovém území nebudou navyšovány.
2. Nedojde k poškození ani ohrožení statiky zatrubněného vodního toku IDVT 10206027 ve správě Povodí Moravy, s. p.
3. Na obou březích v místech podchodu potrubí budou osazeny orientační sloupky.
4. Správci vodního toku nesmí být znemožněn přístup ke korytu vodního toku pro možnost výkonu práv a povinností souvisejících s jeho správou.
5. Správci vodního toku Povodí Moravy, s. p., provoz Valašské Meziříčí, bude v dostatečném předstihu min. 5 dní písemně oznámeno zahájení prací a bude rovněž vyzván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě.
6. Břehy ani koryto vodního toku nebudou stavbou poškozeny nebo znečištěny. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, na břehu, v blízkosti ani v záplavovém území vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či smyvu do koryta.
7. Veškerý přebytečný materiál bude bezprostředně po dokončení stavby z místa stavby beze zbytku odstraněn.
8. Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p.). Objekty zůstanou ve správě investora, který zajistí jejich pravidelnou kontrolu a údržbu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší výstavbu vodovodního přípojky k areálu sportoviště v obci Ústí. V rámci stavby bude vybudováno 59,2 m vodovodní přípojky, materiálem bude polyetylen PE100 DN 32 (d 40x3,7 mm), SDR 11. Součástí stavby je vodoměrná plastová šachta a armaturní plastová šachta.

K navrhovanému záměru byla předložena dokumentace zpracovaná Ing. Janou Sýkorovou, IČO: 87154528, Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou, ČKAIT: 1201684, datum zpracování souhrnné technické zprávy: 10/2024, datum zpracování výkresu č. C.3 "Koordinační situační výkres": 09/2024, zak. číslo 336-15/2024.

Dne 22.10.2024 příslušný orgán vyzval žadatele k odstranění vad žádosti. Dne 17.11.2024 byla žádost na základě výzvy doplněna o stanovisko správce povodí.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným

na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

ad II.

Na základě předložených podkladů konstatoval orgán ochrany vod, že provádění záměru dle projektové dokumentace s názvem "Ústí - vodovodní přípojka ke sportovišti", který řeší vybudování nové vodovodní přípojky přes Opatovický potok je přijatelný.

Stavba je situována na pozemku koryto vodního toku a pozemku sousedícím s korytem vodního toku Opatovický potok (IDVT 10192067). Stavba se nachází ve vyhlášeném záplavovém území a vyhlášené aktivní zóně záplavového území řeky Bečvy, které bylo stanoveno Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 05.09.2011, č. j. KUOK 93802/2011 (účinnost 04.10.2011) a které bylo aktualizováno Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 28.07.2014, č. j. KUOK 69026/2014 (účinnost 15.08.2014) a Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 10.03.2016, č. j. KUOK 6410/2016 (účinnost 31.03.2016).

Při provádění terénních prací může např. dojít k ohrožení jakosti a nezávadnosti podzemních a povrchových vod, čemuž se lze vyhnout dodržováním všech platných právních předpisů, směrnic a ČSN a dodržení stanovených podmínek ve výroku. Vodoprávní úřad při dodržení všech stanovených podmínek a platných právních předpisů, směrnic a ČSN, vydává kladný souhlas.

Dle stanoviska Povodí Moravy s. p. se nepředpokládá, že by záměrem došlo ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Táňa Drábková
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

- Ing. Jana Sýkorová, IDDS: 6ycav7h, Hrnčířská č.p. 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou (DS)

Na vědomí:

- Obec Ústí, IDDS: mu8bqt9, Ústí 33, 753 01 Hranice
- Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Hranice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů