

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Spis. zn.: OSUZPD/9879/25
Č. j: OSUZPD/9879/25-5
Vyřizuje: Bc. Lucie Hasonová
E-mail: lucie.hasonova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 351

V Hranicích dne 1.4.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podal ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IČO 26871891, ČSA č.p. 961, 783 53 Velká Bystřice (dále jen "žadatel"), ze dne 3.3.2025 pro záměr „**Hranice,č.parc. 2207/2, kNN, SS, SR, SV“ na pozemcích parc. č. 2717/2 v katastrálním území Drahotuše, parc. č. 2207/2, 2207/3, 2209/4, 2210/3, 2220/12, 2225, 2235/3, 2235/5, 2473/1 v katastrálním území Hranice** (dále též "záměr"), dle dokumentace zpracované subjektem ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IČO: 26871891, ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, projektant: Radim Haubert, autorizovaná osoba: Michal Rataj - ČKAIT 1202251, datum 07/2024, zak. číslo 10-024-24, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto:

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Hranice,č.parc. 2207/2, kNN, SS, SR, SV“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Příslušný orgán podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon") vydává žadateli podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k provedení stavby pro záměr s názvem "Hranice,č.parc. 2207/2, kNN, SS, SR, SV" Stavba se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa parc. č. 2529/1 k.ú. Hranice.

Souhlas se uděluje za podmínek:

1. Záměr bude realizován dle předloženého nákresu situace v kopii katastrální mapy, přičemž bude dodržena především nejmenší udávaná vzdálenost stavby pro záměr "Hranice,č.parc. 2207/2, kNN, SS, SR, SV" od uvedeného lesního pozemku.
2. Lesní pozemek parc. č. 2529/1 k.ú. Hranice nebude stavbou přímo dotčen, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na něm rostoucí, nebude poškozen ani jejich kořenový systém.
3. Na lesním pozemku parc. č. 2529/1 k.ú. Hranice nebude ukládán ani stavební, ani jakýkoliv jiný materiál.
4. Provádění stavebních činností v ochranném pásmu lesa s sebou přirozeně přináší také zvýšená rizika z hlediska bezpečnosti osob a majetku. V případě nutnosti provede vlastník nemovitosti v souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami, způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo kořenů. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů. Upozorňujeme vlastníka stavby, že stavba se bude nacházet v ochranném pásmu lesního pozemku parc. č. 2529/1 k.ú. Hranice, tudíž je nutné brát v úvahu i možné riziko pádu stromů a větví z lesního pozemku.
5. Při realizaci stavby je nutno používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek poškozující les a přírodní prostředí.

III.

Příslušný orgán podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), vydává žadateli podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona souhlas ke stavebnímu záměru "Hranice, č. parc. 2207/2, kNN, SS, SR, SV" na následujících pozemcích parc. č. Drahotuše parc. č. 2717/2, Hranice parc. č. 2207/2, parc. č. 2207/3, parc. č. 2209/4, parc. č. 2210/3, parc. č. 2220/12, parc. č. 2225, parc. č. 2235/3, parc. č. 2235/5, parc. č. 2473/1.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona stanovuje odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí Městského úřadu Hranice následující podmínky:

1. Veškeré kabely uložené v manipulačním pásmu významných vodních toků (8 m od břehové hrany) musí být dostatečně únosné pro pojezd těžké mechanizace správce toku (min. 25 t).
2. Během stavby nesmí dojít k poškození toku, břehů nad rámec nezbytných stavebních prací. Veškeré pozemky dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu.
3. O zahájení prací bude písemně informován správce vodního toku min. 5 pracovních dní předem.
4. Po skončení prací bude zasláno správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p. - provoz Valašské Meziříčí v tištěné i digitální formě zaměření skutečného provedení stavby.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší novou přípojkou elektrické energie pro pozemek par.č. 2207/2 a par.č. 2207/3 v k.ú. Hranice a Drahotuše. Přípojka je navržena novým kabelovým vedením AYKY-J 3x240+120 uloženým v zemi. Nový kabel bude vyveden z volné pojistkové sady v rozvaděči NN trafostanice PR_4628 a povede přes pozemky par.č. 2235/3, 2473/1, 2235/5, 2717/2, 2225, 2209/4, 2207/3 a 2210/3 do nové pojistkové skříně SS100 a dále bude pokračovat přes pozemky par.č. 2210/3 a 2207/2 do nové rozpojovací skříně SR408. Na pozemku par.č. 2220/12 bude na sloupu č.541 proveden nový kabelový svod do rozpojovací skříně SV201, z které bude vyvedeno kabelové vedení AYKY-J 3x240+120 do nově zbudované skříně SR408 na pozemku par.č. 2207/2. V trase kabelového vedení budou provedeny překopy stěrkové a řízený protlak pod asfaltovou komunikací.

K navrhovanému záměru byla předložena dokumentace zpracovaná subjektem ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IČO: 26871891, ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice, projektant: Radim Haubert, autorizovaná osoba: Michal Rataj - ČKAIT 1202251, datum 07/2024, zak. číslo 10-024-24.

Dne 10.3.2025 příslušný orgán vyzval žadatele k odstranění vad žádosti. Dne 11.3.2025 byla žádost na základě výzvy doplněna o stanovisko Povodí Moravy, s.p.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana lesa
- ochrana vod

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

ad II.

Příslušný orgán při posuzování předložené projektové dokumentace k záměru "Hranice,č.parc. 2207/2, kNN, SS, SR, SV", který byl předložen žadatelem, zjistil, že záměr se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa parc. č. 2529/1 v k.ú. Hranice.

K žádosti bylo OSSL doručeno dne 03. 03. 2025 i souhlasné stanovisko odborného lesního hospodáře, jehož činnost vykonává státní podnik Lesy České republiky s.p., se sídlem Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, (Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm, Láň č. p. 2461, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Vyřizuje: Ing. Aneta Kneislová): Vyjádření OLH citace: „*Z titulu výkonu funkce OLH nemáme námitek ke stavbě „Hranice, č.parc. 2207/2, kNN, SS, SR, SV, IV-12-8028576“. Předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma pozemku určeného k plnění funkce lesa p.č. 2529/1 v k.ú. Hranice. Nejkratší vzdálenost stavby č. IV-12-8028576 od předmětného lesního pozemku činí cca 0,8 m.*“ Je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona. Z tohoto důvodu byly stanoveny výše uvedené podmínky.

OSSL byly doloženy veškeré potřebné náležitosti, které jsou směrodatné pro vydání závazného stanoviska.

ad III.

Na základě předložených podkladů konstatoval příslušný orgán, že provádění záměru dle projektové dokumentace s názvem "Hranice, č. parc. 2207/2, kNN, SS, SR, SV", je přípustný. Stavba je situována ve vyhlášeném záplavovém území a vyhlášené aktivní zóně záplavového území

řeky Bečvy, které bylo stanoveno Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 05. 09. 2011, č. j. KUOK 93802/2011 (účinnost 04.10.2011) a které bylo aktualizováno Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 28.07.2014, č. j. KUOK 69026/2014 (účinnost 15.08.2014) a Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 10.03.2016, č. j. KUOK 6410/2016 (účinnost 31.03.2016).

Při provádění terénních prací může např. dojít k ohrožení jakosti a nezávadnosti podzemních a povrchových vod, čemuž se lze vyhnout dodržováním všech platných právních předpisů, směrnic a ČSN a dodržení stanovených podmínek ve výroku. Příslušný orgán při dodržení všech stanovených podmínek a platných právních předpisů, směrnic a ČSN, vydává kladný souhlas.

Dle stanoviska Povodí Moravy s. p. se nepředpokládá, že by záměrem došlo ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný.

Příslušný orgán dále upozorňuje, že lokalita leží v záplavovém území VVT Bečva. Každý vlastník stavby a zařízení v záplavových územích, korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržívat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval a plynulý odchod vod, a to i v případě povodní.

Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními §52 a §85 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti vlastníka stavby plní na rozestavěných stavbách stavebník.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas s provedením stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 30 m od hranice lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona
- souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Táňa Drábková
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

- ELPREMONT elektromontáže s.r.o., IDDS: 8ie3wsg, sídlo: ČSA č.p. 961, 783 53 Velká Bystřice; DS

Na vědomí:

- Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice zastoupeno Městským úřadem Hranice, Odbor majetkový a právní, Pernštejnské náměstí č.p. 1, Hranice I-Město, 753 01, -zde-
- Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Hranice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů