

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Spis. zn.: OSUZPD/11577/25
Č. j: OSUZPD/11577/25-7
Vyřizuje: Bc. Lucie Hasonová
E-mail: lucie.hasonova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 351

V Hranicích dne 11.4.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou podal ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje ERMONTA s.r.o., IČO 25531735, Břest č.p. 79, 768 23 Břest (dále jen "žadatel"), ze dne 12.3.2025 pro záměr „**Bělotín, Lučice, 41, IV-12-8026525“ na pozemcích parc. č. 158/2, 159/1, 165/2, 170, 321 v katastrálním území Lučice na Moravě** (dále též "záměr"), dle dokumentace zpracované subjektem ERMONTA s.r.o., IČO: 25531735, Břest 79, 768 23 Břest, hlavní projektant: Václav Hladil - ČKAIT 1302143, datum 01/2025, číslo stavby IV-12-8026525, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto:

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Bělotín, Lučice, 41, IV-12-8026525“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný.**

II.

Příslušný orgán podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon") vydává žadateli podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k provedení stavby pro záměr s názvem "Bělotín, Lučice, 41, IV-12-8026525". Stavba se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa parc. č. 248/2 a parc. č. 248/3 k.ú. Lučice na Moravě.

Souhlas se uděluje za podmínek:

1. Záměr bude realizován dle předloženého nákresu situace v kopii katastrální mapy, přičemž bude dodržena především nejmenší udávaná vzdálenost stavby pro záměr "Běloutín, Lučice, 41, IV-12-8026525" od uvedených lesních pozemků.
2. Lesní pozemky parc. č. 248/2 a parc. č. 248/3 k.ú. Lučice na Moravě nebudou stavbou přímo dotčeny, nebudou káceny a poškozovány dřeviny na nich rostoucí, nebude poškozen ani jejich kořenový systém.
3. Na lesních pozemcích parc. č. 248/2 a parc. č. 248/3 k.ú. Lučice na Moravě nebude ukládán ani stavební, ani jakýkoliv jiný materiál.
4. Provádění stavebních činností v ochranném pásmu lesa s sebou přirozeně přináší také zvýšená rizika z hlediska bezpečnosti osob a majetku. V případě nutnosti provede vlastník nemovitosti v souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami, způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo kořenů. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů. Upozorňujeme vlastníka stavby, že stavba se bude nacházet v ochranném pásmu lesních pozemků parc. č. 248/2 a parc. č. 248/3 k.ú. Lučice na Moravě, tudíž je nutné brát v úvahu i možné riziko pádu stromů a větví z lesního pozemku.
5. Při realizaci stavby je nutno používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek poškozující les a přírodní prostředí.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší stavbu kabelového zemního vedení NN v k.ú. Lučice na Moravě. Na sloupu č.29 nadzemního vedení NN bude proveden svod kabelem AYKY-J 3x120+70 mm² do rozpojovacího pilíře se skříní SR502/NK (R17) umístěném vedle sloupu č.29 na parcele č.158/2. Na sloupu č.29 budou osazeny omezovače přepětí, bude provedeno uzemnění sloupu č. 29 a rozpojovacího pilíře SR502/NK (R17). Z pilíře SR502/NK (R17) bude vyveden kabel AYKY-J 3x240+120 mm² v zatravněné ploše podél komunikace (přes parcely č.158/2, 321, 159/1, 165/2) směrem do rozpojovacího pilíře SR502/NK (R18) umístěného na parcele č.170. Křížení asfaltové komunikace na parcele č.165/2 bude provedeno protlakem. Z pilíře SR502/NK (R17) bude proveden vývod kabelem AYKY-J 3x120+70 mm² na nadzemní vedení NN na sloupu č.36. Na sloupu č.36 budou osazeny omezovače přepětí, bude provedeno uzemnění sloupu č. 36 a rozpojovacího pilíře SR502/NK (R18). Délka trasy: AYKY-J 3x240+120 mm² - 176 m, AYKY-J 3x120+70 mm² - 5 m.

K navrhovanému záměru byla předložena dokumentace zpracovaná subjektem ERMONTA s.r.o., IČO: 25531735, Břest 79, 768 23 Břest, hlavní projektant: Václav Hladil - ČKAIT 1302143, datum 01/2025, číslo stavby IV-12-8026525.

Dne 18.3.2025 příslušný orgán vyzval žadatele k odstranění vad žádosti. Dne 24.3.2025 a 28.3.2025 byla žádost na základě výzvy doplněna o přílohy nutné pro vydání souhlasu dle lesního zákona.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- ochrana lesa

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

ad II.

Příslušný orgán při posuzování předložené projektové dokumentace k záměru "Běloutín, Lučice, 41, IV-12-8026525", který byl předložen žadatelem, zjistil, že záměr se nachází do vzdálenosti 30 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa parc. č. 248/2 a parc. č. 248/3 k.ú. Lučice na Moravě.

K žádosti bylo OSSL doručeno dne 30. 03. 2025 i souhlasné stanovisko odborného lesního hospodáře, jehož činnost vykonává státní podnik Lesy České republiky s.p., se sídlem Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, (Lesní správa Vítkov, Opavská č. p. 97, 749 01 Vítkov, OLH: Martin Honka): Vyjádření OLH citace: "*Vyjádření odborného lesního hospodáře ke stavbě Běloutín, Lučice, 41, IV -12-8026525 v k . ú . Lučice u Běloutína. Stavbou dojde k dotčení ochranného pásma lesa u lesních pozemků par. č. 221/1 ,248/2 ,248/3. Odborný lesní hospodář se stavbou souhlasí.*" Je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona. Z tohoto důvodu byly stanoveny výše uvedené podmínky.

OSSL byly doloženy veškeré potřebné náležitosti, které jsou směrodatné pro vydání závazného stanoviska.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas s provedením stavby na pozemcích ve vzdálenosti do 30 m od hranice lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Táňa Drábková
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

- ERMONTA s.r.o., IDDS: xxr4hwn, sídlo: Břest č.p. 79, 768 23 Břest; DS

Na vědomí:

- Obec Běloutín, IDDS: unrbsif, Běloutín 151, 753 64 Běloutín; DS
- Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Hranice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů